

HEr de samlede vedligeholdesomkostninger for Samsø vindmøllepark se



År.....	Produktion (kW).....	Driftsomk.* (Dkr).....	øre/kWh
2006:.....	121.851.497.....	6.358.611.....	5,22
2007:.....	115.008.687.....	6.283.639.....	5,46
2008:.....	107.872.975.....	5.437.125.....	5,04
2009:.....	100.390.165.....	13.335.178.....	13,28
2010:.....	93.732.830.....	5.042.912.....	5,38

5 års gennemsnit:.....6,88

=====
 ===

Parken kostede 220 Mio som over parkens levetid på 25 år til 2 % i rente giver en årlig kapitaludgift på 11,2 mio. Parken har en gennemsnitlig årlig produktion på 107.000 Mwh og dermed en produktionspris vedr. kapital på 10,5 øre/KWh.

Dvs. vedligehold og kapital udgør over de 5 år og ved 25 års afskrivningstid en elpris på 17,4 øre/KWh.

Der er hertil nogle yderligere omkostninger til f.eks. forsikring og tilsyn.

Vedr. mølleparken syd for Samsø har Energinet betalt for tilslutningen af vindmøllerne, denne omkostning skal yderligere betales vedr. nye mølleprojekter.